





TOTAL CABLE CLAMPING RANGE= Ø10.0-Ø18.0mm

Triple Seal : Ø10.0 - Ø12.0mm
Double Seal : Ø12.0 - Ø14.5mm
Single seal : Ø14.5 - Ø18.0mm

No/Nu.	Qty/Ad.	Part Name/Parça Adı	Material/Malzeme
12	1	O-RING Ø22x2.0	MVQ (Silicone)
11	1	M33x1.5 CAP	Brass (Nickel Plated), Stainless Steel
10	1	BLUE PRESSURE RING 3/4"	PA6 V2
9	1	FERRULE 3/4"	Brass (Nickel Plated), Steel (Zinc Plated)
8	1	M33x1.5/M25x1.5 Ex-db/eb SCORPIUS BODY 45DR (TL7)	Brass (Nickel Plated), Stainless Steel
7	1	M25x1.5 Ex-d SCORPIUS SWIVEL BODY	Brass (Nickel Plated), Stainless Steel
6	2	Ø23x2.0 O-RING	MVQ (Silicone)
5	1	M26x1.0 Ex-d FEMALE BODY (SCORPIUS)	Brass (Nickel Plated), Stainless Steel
4	1	M25 Ex-db/eb OCTANS OUTER SEALING Ø18	CR, MVQ (Silicone)
3	1	M25 Ex-db/eb OCTANS INNER SEALING Ø14.5	CR, MVQ (Silicone)
2	1	M25 Ex-db/eb OCTANS INNER SEALING Ø12	CR, MVQ (Silicone)
1	1	M25x1.5 Ex-db/eb OCTANS BODY (M26x1.0) TL16	Brass (Nickel Plated), Stainless Steel

Part List / Parça Listesi

Revision Revizyon	No Nu.	Item No Unsur Nu.	Date Tarih	Realised By Gerçekleştiren	Required By İsteyen	Approved By Onaylayan
O-Ring ve contaların malzemeleri güncellendi.NBR kullanımı kaldırıldı.	01	1	31.08.2015	15-451	Y.CAN	O.ELÇİ

Drawing Number / Resim No	-	M25x1.5 Ex-d SCORPIUS RAKOR TL16 M25x1.5 Ex-d SCORPIUS GLAND TL16				
Reference Number / Ref. No	-					
Bimed Code / Bimed Kodu	EBLQ2M					
Customer Code / Müşteri Kodu	-	Date / Tarih	Signature / İmza	Material / Malzeme	Mass / Ağırlık	294,734 g
Designed by / Tasarlayan	Nursel ORAL	-		-		
Drawn by / Çizen	Mustafa KOCAOĞLU	03.01.2013				
Approved by / Onaylayan	Yılmaz ALBUKREK	-				
Scale / Ölçek: 1.5/1	Form: A3	bimed				

Undefined Tolerances acc.to/ Belirtilmeyen Toleranslar (DIN 7168-f)	Nominal size ranges Anma ölçü aralıkları	Value Değer
	0,5≤...<3	±0,05
	3≤...<6	±0,05
	6≤...<30	±0,10
	30≤...<120	±0,15
	120≤...<400	±0,20

P:\ARGE\INVENTOR DOSYALARI\2 ve 3 BOYUTLU DOSYALAR\2 BOYUTLU DOSYALAR\Ex-d 1F RAKORLAR\SCORPIUS LIQUID\TIGHT\MONTAJLAR\M25x1.5 Ex-d SCORPIUS RAKOR TL16.idw